

UFFICIO TECNICO

COMUNE DI MASSINO VISCONTI

PROVINCIA DI NOVARA

CAP. 28040 – Tel. 0322/210878 – Fax. 0322/219.640 – cod. fisc. 81000410035 – P. I.V.A. 00431260033

Prot. 2178 del 06/07/2017

Ordinanza n. 68/2017

ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la relazione di sopralluogo del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL 13 effettuato in data 27.06.2017, in via per Nebbiuno 20, presso la struttura "Lo Scoiattolo srl", agli atti con prot. 2101 del 30.06.2017;

Considerato che nella relazione di cui sopra si evidenziano alcune carenze/mancanze tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità degli utenti della piscina, di seguito elencate:

- Assenza di un salvagente regolamentare dotato di fune di recupero
- Le centralina automatica per il corretto dosaggio del disinfettante e del correttore del ph dell'acqua della vasca risulta non funzionante;
- I valori del cloro libero e del PH non rientrano nel range previsto dalla vigente normativa;
- Il registro dei controlli dell'acqua non risulta correttamente compilato;
- In corrispondenza della porta identificata come uscita di sicurezza che conduce ai locali infermeria e servizi igienici risultano essere stati collocati bidoni per la raccolta di rifiuti.

Ritenuta l'urgenza di provvedere al fine di allontanare il pericolo per la pubblica incolumità determinato dalle carenze sopra esposte;

Visti gli artt. 13 e 362 della legge 23.12.1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, nonché l'art. 38, 2° comma della legge 08.06.1990, n. 142;

Vista la legge 267/2000

ORDINA

al Sig. Ragazzoni Fabio (RGZFBA69A10A429X), residente a Massino Visconti (No) in via per Nebbiuno 16/2, in qualità di Titolare dell'Hotel Lo Scoiattolo di Ragazzoni Fabio con sede a Massino Visconti in via per Nebbiuno 20;

1. L'assoluto divieto di utilizzo della piscina fino a quando non saranno ripristinati i valori di cloro libero di PH previsti dalla vigente normativa, provvedendo a fornire copia delle schede tecniche dei prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell'acqua in vasca al competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL NO;
2. provvedere, entro il termine di giorni 30 dalla data di notificazione della presente:
 - di dotare l'impianto della piscina di un salvagente regolamentare dotato di fune di recupero;
 - mettere in funzione correttamente la centralina automatica per il corretto dosaggio del disinfettante e del correttore del PH dell'acqua della vasca;
 - compilare correttamente il registro dei controlli dell'acqua in vasca;
 - individuare un altro luogo dove posizionare i bidoni per la raccolta dei rifiuti.

Trascorso il termine assegnato senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto sopra ordinatogli, si provvederà alla denuncia all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.


L'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di fare osservare la presente ordinanza.

Ai sensi degli artt. 3, IV comma e 5, III° comma della legge 07.08.1990, n. 241 si notizia che il responsabile del procedimento è l'arch. Valerio Allegra.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione.

Massino Visconti, lì 03 luglio 2017.

Il Responsabile del Servizio
(arch. Valerio Allegra)



RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____ messo del Comune di Massino Visconti ha notificato in data odierna, copia del presente atto mediante consegna a mani di _____ nella sua qualità di _____

Data, _____

PER RICEVUTA _____

IL NOTIFICATORE _____